

HRVATSKI SABOR
KLUB ZASTUPNIKA SDP-a
U Zagrebu, 16. rujna 2026.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, P.Z.E. br. 328

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 328 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske, podnosim sljedeći

A M A N D M A N 2

prag priključne snage za višestambene zgrade

Na članak 11.

U članku 11. Konačnog prijedloga zakona, u članku 25.a stavku 6. točki c) riječi: „do 50 kW za višestambene zgrade“ zamjenjuju se riječima: „do 200 kW za višestambene zgrade“.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 11. Konačnog prijedloga zakona uvodi se pravo na dijeljenje energije. Prema stavku 6. točki c) aktivni kupci ne moraju ispunjavati obveze opskrbljivača ako se energija dijeli među kućanstvima s priključnom snagom do 11,04 kW za pojedinačna kućanstva i do 50 kW za višestambene zgrade.

Prag od 50 kW ne odgovara stvarnim tehničkim i energetske potencijalima višestambenih zgrada. Višestambena zgrada s tridesetak stanova godišnje troši između 90 i 120 MWh električne energije i na svojem krovu može primiti fotonaponsko postrojenje snage od 80 do 120 kW.

Na to je u javnom savjetovanju upozorila Zelena energetska zadruga, navodeći da postojeći prag „stvara regulatorni poticaj za poddimenzioniranje elektrana kako bi se izbjegle potencijalne dodatne regulatorne obveze koje nastupaju iznad propisanog praga“. Predložila je uklanjanje ograničenja ili njihovo podizanje na 25 kW odnosno 300 kW. Primjedba je odbijena obrazloženjem „Uređeno na drugi način.“, bez navođenja na koji način.

Ista primjedba upozorava i na nerazmjer unutar samoga članka. Stavak 7. točka a) velikim poduzećima dopušta sudjelovanje u dijeljenju energije uz proizvodno postrojenje snage do 6 MW. Prag za višestambenu zgradu time je sto dvadeset puta niži od praga za veliko poduzeće, iako je dijeljenje energije institut osmišljen upravo za građane.

Prag od 200 kW konzervativniji je od onoga što je struka tražila, a dostatan je za zgradu prosječne veličine i za postrojenje za skladištenje energije uz nju. Podizanjem praga uklanja se poticaj da se

postrojenja grade manja nego što tehnički mogu biti, čime se izravno doprinosi ciljevima udjela obnovljivih izvora energije iz Integriranoga nacionalnog energetskeg i klimatskog plana.

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a

Siniša Hajdaš Dončić

Handwritten signature of Siniša Hajdaš Dončić in black ink.